

Показники якості питної води за I кв.2024 року

дата відбору	Запах бали	Присмак бали	кольоровість градуси	каламутність мг/лм3	Водневий показник рН	Окисненість мгО2/лм3	Азот			Загальна жорсткість мг-екв/лм3	Сухий залишок мг/лм3	Хлориди мг/лм3	сульфати мг/лм3	Залізо загальне мг/лм3	Марганець мг/лм3	загальні коліформні бактерії	e.coli	ентерококи	загальне мікробне число
							Аміаку мг/лм3	Нітритів мг/лм3	Нітратів мг/лм3										
Норма	≤2	≤2	≤20	≤2,6	6,5-8,5	≤ 5,0	≤ 0,5	≤ 0,5	≤50	≤7	≤ 1000	≤ 250	≤ 250	≤0,2	≤ 0,05	відсутність	відсутність	відсутність	≤50
Станція водопідготовки м. Ірпінь, вул. Полтавська																			
до очищення	3	0	5.6	0.8			0.52						0.32	0.05	відсутні	відсутні	відсутні		2
після очищення	0	0	0	0	7.79	2	<0,1	0.003	<0,1	4.5	310	12.76	5.81	<0,1	<0,01	відсутні	відсутні	відсутні	2
Розподільча водопровідна мережа																			
	0	0	0	0											відсутні	відсутні	відсутні		4
Станція водопідготовки, вул. Літературна																			
до очищення	0	0	2.6	0			0.55						0.39	0.05	відсутні	відсутні	відсутні		4
після очищення	0	0	0	0	7.75	1.6	<0,1	0.006	2.2	5	340	9.93	8.12	<0,1	<0,01	відсутні	відсутні	відсутні	4
Розподільча водопровідна мережа																			
	0	0	6.5	0											відсутні	відсутні	відсутні		4
Станція водопідготовки смт.Ворзель																			
до очищення																			
після очищення																			
Розподільча водопровідна мережа																			
	0	0	5.3	0											відсутні	відсутні	відсутні		6
Станція водопідготовки смт.Гостомель вул. Остромирська																			
до очищення	2	0	6	0			0.56						0.43	0.05	відсутні	відсутні	відсутні		2
після очищення	0	0	0	0	7.47	1.8	<0,1	0.01	2.6	4.4	299	4.2	3.6	0.1	<0,01	відсутні	відсутні	відсутні	2
Розподільча водопровідна мережа																			
	0	0	0	0											відсутні	відсутні	відсутні		4
Станція водопідготовки смт.Гостомель вул. Бучанське шосе																			
до очищення	0	0	4.2	0.16	7.8	2	0.54			3.15			0.24	0.05	відсутні	відсутні	відсутні		4
після очищення	0	0	0	0	7.47	2	<0,1	0.013	2.6	4.4	246	4.2	3.6	<0,1	<0,01	відсутні	відсутні	відсутні	2
Розподільча водопровідна мережа																			
	0	0	0	0											відсутні	відсутні	відсутні		4
Станція водопідготовки м.Буча																			
до очищення																			
після очищення																			
Розподільча водопровідна мережа																			
	0	0	5	0.13											відсутні	відсутні	відсутні		6