

Показники якості питної води за I кв.2025 року

дата відбору	Запах бали	Присмак бали	кольоровість градуси	каламутність мг/дм3	Водневий показник рН	Окисність мгО2/дм3	Азот			Загальна жорсткість мг-екв/дм3	Сухий залишок мг/дм3	Хлориди мг/дм3	сульфати мг/дм3	Залізо загальне мг/дм3	Марганець мг/дм3	загальні коліформні бактерії	e.coli	ентерококи	загальне мікробне число
							Аміаку мг/дм3	Нітритів мг/дм3	Нітратів мг/дм3										
Норма	≤2	≤2	≤20	≤2,6	6,5-8,5	≤ 5,0	≤ 0,5	≤ 0,5	≤50	≤7	≤ 1000	≤ 250	≤ 250	≤0,2	≤ 0,05	відсутність	відсутність	відсутність	≤50
Станція водопідготовки м. Ірпінь, вул. Полтавська																			
до очищення	4	0	12	0			0.6						0.44	0.04	відсутні	відсутні	відсутні		6
після очищення	0	0	0	0	7.54	2	<0,1	0.01	<0,1	4.5	364	19.4	<2,0	<0,1	<0,01	відсутні	відсутні	відсутні	6
Розподільча водопровідна мережа																			
	0	0	3	0												відсутні	відсутні	відсутні	17
Станція водопідготовки, вул. Літературна																			
до очищення	0	0	4	0.63			0.56						0.3	0.05	відсутні	відсутні	відсутні		12
після очищення	0	0	0	0	7.56	1,68	<0,1	0.005	<0,1	4.25	237	17.02	<2	<0,1	<0,01	відсутні	відсутні	відсутні	10
Розподільча водопровідна мережа																			
	0	0	6.5	0												відсутні	відсутні	відсутні	10
Станція водопідготовки с. Михайлівка-Рубежівка																			
до очищення	2	0	24	1.1			0.7						0.73	0.03	відсутні	відсутні	відсутні		10
після очищення	0	0	3	0	7.3	3	0.1	<0,003	<0,1	5.5	343	29.77	<0,1	0.01	відсутні	відсутні	відсутні		6
Розподільча водопровідна мережа																			
	0	0	8.5	0												відсутні	відсутні	відсутні	12
Станція водопідготовки смт.Гостомель вул. Остромирська																			
до очищення	0	0	12	0			0.5						0.36	0.03	відсутні	відсутні	відсутні		4
після очищення	0	0	0	0	7.47	2	<0,1	0.004	<0,1	3.75	285	7.09	2.05	<0,1	<0,01	відсутні	відсутні	відсутні	2
Розподільча водопровідна мережа																			
	0	0	2	0												відсутні	відсутні	відсутні	4
Станція водопідготовки смт.Гостомель вул. Бучанське шосе																			
до очищення	0	0	4	0		2	0.32						0.3	0.02	відсутні	відсутні	відсутні		4
після очищення	0	0	0	0	7.47	2	<0,1	<0,003	<0,1	3.75	250	8.1	3.6	<0,1	<0,01	відсутні	відсутні	відсутні	4
Розподільча водопровідна мережа																			
	0	0	2	0												відсутні	відсутні	відсутні	6